

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 2725-16 Produkt 8-16 mm ærter P Gc85/20 - f1,5 X0, XC1	Dato for prøveudtagning 02-03-2023 Modtaget den 06-03-2023 Reference nr	Prøve start 06-03-2023 Prøve slut 08-03-2023 ID nr
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse Heterogent granitholdigt grus Objekt	Prøve udtaget Ola	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,58	2,54	2,62
Absorberet vand (%)	1,9	1,4	2,2

Kornstørrelsesfordeling


D60	11,342	D50	10,570	D60/D10 (U-tal)	1,6
D10	7,316				

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	22,4
85	100	94	16
33	63	59	11,2
0	20	13	8
0	6	1	5,6
0	2	1	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063

Sigt (mm)	målt gnf. %
-----------	-------------



Bemærkning

Sted og dato

Odense 08-03-2023
Lise Blessing, Laborant