

Leverandør Nymoelle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 7223 - 13 - --- Produkt 7223	Fra dato 2021-07-01	Erstatter 2019-10-01
Produktionssted Bjørnkjær Grusgrav Viborgvej 328 7830 Vinderup	Produktbetegnelse 16/32 mm kl.P Gc85/20 - f1,5 X0, XC1 Produktbetegnelse	Attest metode Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol	

Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,51	2,47	2,55
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	2,4	1,9	2,9
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,005
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	9,0		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	5,0		


EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10

D50

 Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	63
100	100	100	45
85	100	99	31,5
63	93	78	22,4
0	20	9	16
0	6	1	11,2
0	5	0	8
0	2	0	5,6
0	2	0	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkning

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620:2008 og DS/EN 206 DK NA:2019 - System 2+

Lise Blessing, Laborant

EN 12620

 BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPR-9975

