

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 7227-14 Produkt 2/8 mm P Gc80/20 - f1,5 X0, XC1	Dato for prøveudtagning 06-09-2021 Modtaget den 07-09-2021 Reference nr	Prøve start 07-09-2021 Prøve slut 09-09-2021 ID nr
Produktionssted Bjørnkjær Grusgrav Viborgvej 328 7830 Vinderup	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af Martin	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³)			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,49	2,43	2,51
Absorberet vand (%)	3,4	3,4	4,4
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	10,6		
< 2200 (g)	7,7		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	6,517	D50	5,929	D60/D10 (U-tal)	2,3
D10	2,840				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
99	100	100	11,2
85	95	85	8
39	69	44	5,6
11	41	22	4
0	7	2	2
0	2	1	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 09-09-2021
Lise Blessing, Laborant