

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Varedeklaration <b>7203-1</b> Produkt <b>BS II</b>	Dato for prøveudtagning <b>18-12-2018</b> Modtaget den <b>19-12-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>19-12-2018</b> Prøve slut <b>20-12-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Bjørnkjær Grusgrav</b> <b>Viborgvej 328</b> <b>7830 Vinderup</b>	Produktbetegnelse  Objekt	Prøve udtaget <b>13.15</b> Udtaget af <b>Martin</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning EN933-1 Vand (%)	7,0		

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	0,552	D50	0,456	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,186				

 Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
100	8
97	5,6
95	4
91	2
84	1
57	0,5
16	0,25
4	0,125
9,0	1,9
0,063	



Bemærkninger

Sted og dato

**Odense 20-12-2018**
**Lise Blessing, Laboratorieleder**