

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 7211-1 Produkt Stabiltgrus kv. II	Dato for prøveudtagning 03-05-2022 Modtaget den 04-05-2022 Reference nr	ID nr	Prøve start 06-05-2022 Prøve slut 09-05-2022
Produktionssted Bjørnkjær Grusgrav Viborgvej 328 7830 Vinderup	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget		Mærkning
		Udtaget af Martin		

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,9		
EN 933-5 Knusningsgrad Totalt runde (tr), >90% overflader runde (%)	57		70
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	12,407	D50	8,790	D60/D10 (U-tal)	49,4
D10	0,251				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	63
75	99	32
50	90	16
30	75	8
15	60	4
15	60	2
2	35	1
2	35	0,5
2	35	0,25
2	35	0,125
2,0	9,0	2,9



Bemærkning

Sted og dato

Odense 09-05-2022
Lise Blessing, Laborant