

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5960 - 3 - BETON	Fra dato 2023-07-01
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produkt 5960	
	Produktbetegnelse A-sand 0-2 mm Gf85 - f3 - XC2, XD1, XS2, XF2, XF3, XA2	
	BETON	


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,63	2,59	2,67
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	0,3	0,1	0,5
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,005
TI-B 52 Petrografi (%)	0,80		2,00

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

 D60 : D10
D50

 Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
95	100	100	2
83	93	88	1
52	62	57	0,5
11	21	16	0,25
0	4	2	0,125
0,0	3,0	0,6	0,063



Bemærkning

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA - System 2+
I de sidst gældende versioner

Lise Blessing, Laborant

EN 12620

 BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPR-9975

