

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5902-12 Produkt Betonsand P GF85 - f3 - X0,XC1	Dato for prøveudtagning 12-07-2021 Modtaget den 14-07-2021 Reference nr	Prøve start 14-07-2021 Prøve slut 19-07-2021 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af KN	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,8		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,61	2,54	2,64
Absorberet vand (%)	0,2	0,0	0,8


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

 D60 0,558 D50 0,455 D60/D10 (U-tal) 3,2
 D10 0,174

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
90	100	98	2
77	87	87	1
46	56	56	0,5
15	25	20	0,25
2	6	3	0,125
0,0	3,0	0,9	0,063

 Sigt (mm)
 målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Odense 23-08-2021
Lise Blessing, Laborant