

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5902-9 Produkt Betonsand kl.P GF85 - f3	Dato for prøveudtagning 28-08-2018 Modtaget den 30-08-2018 Reference nr	Prøve start 30-08-2018 Prøve slut 04-09-2018 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget Udtaget af T.J	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,2		
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,62	2,58	2,66
Absorberet vand (%)	0,4	0,0	0,8

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,769	D50	0,617	D60/D10 (U-tal)	3,3
D10	0,236				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
84	94	91	2
66	76	75	1
32	42	42	0,5
3	13	11	0,25
0	3	2	0,125
0,0	3,0	0,8	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 04-09-2018
	Lise Blessing, Laboratorieleder

Nymølle Stenindustrier A/S Geolaboratoriet Langagervej 1 5220 Odense SØ	Besøgsadresse Hovedkontor	Telefon nr 46550419 Fax nr 65972262	Org.nr MVA nr	Email lise.blessing@nymoelle.dk Internetadresse www.nymoelle.dk
---	------------------------------	--	------------------	--