

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5923-20 Produkt sten 16-32 mm P Gc85/20 - f1,5 X0,XC1	Dato for prøveudtagning 25-09-2021 Modtaget den 28-09-2021 Reference nr	ID nr	Prøve start 28-09-2021 Prøve slut 30-09-2021
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse	Prøve udtaget		Mærkning
	Objekt	Udtaget af KN		

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsgtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³)			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,53	2,50	2,58
Absorberet vand (%)	2,5	1,7	2,7
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	9,3		
< 2200 (g)	7,4		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	23,571	D50	21,818	D60/D10 (U-tal)	1,4
D10	16,590				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	63
99	100	100	45
85	100	98	31,5
52	82	54	22,4
0	20	5	16
0	6	1	11,2
0	2	0	8
0	2	0	5,6
0	2	0	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 30-09-2021
Lise Blessing, Laborant