

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5927-22 Produkt sten 2-8 mm P Gc85/20 - f1,5 X0,XC1	Dato for prøveudtagning 17-06-2024 Modtaget den 18-06-2024 Reference nr	Prøve start 18-06-2024 Prøve slut 20-06-2024 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af Benny	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³)			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,55	2,51	2,59
Absorberet vand (%)	2,8	2,4	3,4


Kornstørrelsesfordeling

D60	4,534	D50	3,809	D60/D10 (U-tal)	2,7
D10	1,681				

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	16
99	100	100	11,2
91	100	96	8
55	85	72	5,6
37	67	54	4
8	18	14	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Odense 20-06-2024

Lise Blessing, Laborant