

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5925-19 Produkt sten 8-16 mm P Gc85/20 - f1,5 X0,XC1	Dato for prøveudtagning 25-09-2021 Modtaget den 28-09-2021 Reference nr	ID nr	Prøve start 28-09-2021 Prøve slut 30-09-2021
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse	Prøve udtaget		Mærkning
	Objekt	Udtaget af KN		

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³)			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,51	2,50	2,58
Absorberet vand (%)	2,9	1,9	2,9
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	8,1		
< 2200 (g)	5,0		


D60	10,785	D50	10,170	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	7,055				

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

99	100	100	22,4
85	100	98	16
42	72	67	11,2
0	20	15	8
0	8	3	5,6
0	6	1	4
0	2	1	2
0	2	1	1
0	2	1	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,1	0,063



Bemærkning	Sted og dato Odense 30-09-2021
	Lise Blessing, Laborant