

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5925-21 Produkt sten 8-16 mm P Gc85/20 - f1,5 X0,XC1	Dato for prøveudtagning 17-06-2024 Modtaget den 18-06-2024 Reference nr	Prøve start 18-06-2024 Prøve slut 20-06-2024 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af Benny	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsgtning EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³) Absorberet vand (%)	 2,52 3,2	 2,47 2,3	 2,55 3,3


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	12,154	D50	11,101	D60/D10 (U-tal)	1,6
D10	7,527				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

99	100	100	22,4
90	100	95	16
41	71	51	11,2
3	13	12	8
0	6	2	5,6
0	5	1	4
0	2	1	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,1	0,063



Bemærkning	Sted og dato Odense 20-06-2024
	Lise Blessing, Laborant