

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5925-13 Produkt sten 8-16 mm kl.P Gc85/20 - f1,5	Dato for prøveudtagning 01-06-2018 Modtaget den 04-06-2018 Reference nr	Prøve start 07-06-2018 Prøve slut 11-06-2018 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af T.J	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,49	2,49	2,57
Absorberet vand (%)	3,2	2,4	3,4
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	13,8		
< 2200 (g)	9,2		

Kornstørrelsesfordeling

D60	13,238	D50	12,288	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	8,688				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

99	100	100	22,4
85	93	89	16
15	45	39	11,2
0	7	2	8
0	5	0	5,6
0	5	0	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 11-06-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder