

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5912-1 Produkt Bundsikring kv. I	Dato for prøveudtagning 24-06-2024 Modtaget den 26-06-2024 Reference nr	Prøve start 26-06-2024 Prøve slut 27-06-2024 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Benny	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,1		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,730	D50	0,539	D60/D10 (U-tal)	3,9
D10	0,188				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
99	8
98	5,6
95	4
87	2
74	1
48	0,5
16	0,25
4	0,125
0,0	2,6
5,0	0,063



Bemærkning	Sted og dato Odense 27-06-2024
	Charlotte Sørensen, Laborant Elektronisk signatur