

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5911-2 Produkt Stabilgrus kv. II	Dato for prøveudtagning 03-06-2024 Modtaget den 04-06-2024 Reference nr	Prøve start 04-06-2024 Prøve slut 06-06-2024 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Benny	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,2		
EN 933-5 Knusningsgrad Totalt runde (tr), >90% overflader runde (%)	8		70
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0

Kornstørrelsesfordeling


D60	14,044	D50	9,665	D60/D10 (U-tal)	48,4
D10	0,290				

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	63
75	99	94	32
50	90	64	16
30	75	46	8
15	60	39	4
2	60	35	2
2	35	29	1
2	30	20	0,5
2	30	8	0,25
2	30	3	0,125
2,0	9,0	2,3	0,063

Sigt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	32	63
målt gnf. %	2,3	3	8	20	29	35	39	46	64	94	100



Bemærkning

Sted og dato

Odense 06-06-2024
Charlotte Sørensen, Laborant

Elektronisk signatur