

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 2503-1 Produkt BS II	Dato for prøveudtagning 03-07-2024 Modtaget den 04-07-2024 Reference nr	Prøve start 05-07-2024 Prøve slut 08-07-2024 ID nr
Produktionssted Kliplev Grusgrav Hærvejen 88 Kliplev 6200 Åbenrå	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Mogens	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,4		

Kornstørrelsesfordeling gnf. %

 D60 0,535 D50 0,435 D60/D10 (U-tal) 3,6
 D10 0,148

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
99	8
98	5,6
96	4
90	2
79	1
59	0,5
26	0,25
6	0,125
9,0	1,9
	0,063



Bemærkning	Sted og dato Odense 08-07-2024
	Charlotte Sørensen, Laborant Elektronisk signatur