


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr <b>5702 - 3</b>	Prøve nr <b>171165</b>
Produktionssted <b>Romalt Grusgrav</b> Gunnerupmosevej 8900 Randers	Produkt <b>0/4 mm sand kl.P : GF85 -f10</b>	Udtaget den <b>16-08-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>Tørharpede bakkematerialer</b>	Modtaget den <b>24-08-2017</b>
		Prøve start <b>24-08-2017</b>
		Prøve slut <b>25-08-2017</b>
		Udtaget af <b>P.I</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b> <b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b> <b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>4,6</b>		

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60,362 U-tal : 2,9 (D60/D10)  
D100,123 D50 : 0,3



Lise Blessing