

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5712-1 Produkt Bundsikring kv. I	Dato for prøveudtagning 01-10-2021 Modtaget den 05-10-2021 Reference nr	Prøve start 05-10-2021 Prøve slut 06-10-2021 ID nr
Produktionssted Romalt Grusgrav Gunnerupmosevej 8900 Randers	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af PI	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,2		
EN 933-9 Methylenblå	<=2,5		2,5


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,465	D50	0,393	D60/D10 (U-tal)	3,4
D10	0,137				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
100	8
98	5,6
95	4
89	2
81	1
65	0,5
30	0,25
8	0,125
0,0	5,0
3,8	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 06-10-2021
Lise Blessing, Laborant