

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5711-4 Produkt Stabilt grus 0-32 kv.II GE,OC75,UF9,LF2,Cr70	Dato for prøveudtagning 06-10-2021 Modtaget den 11-10-2021 Reference nr	Prøve start 13-10-2021 Prøve slut 14-10-2021 ID nr
Produktionssted Romalt Grusgrav Gunnerupmosevej 8900 Randers	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Udtaget af PI	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	8,0		
EN 933-5 Knusningsgrad Totalt runde (tr), >90% overflader runde (%)	2		70
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	14,265	D50	7,614	D60/D10 (U-tal)	80,4
D10	0,177				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	63
75	99	98	32
50	90	63	16
30	75	51	8
15	60	42	4
5	45	37	2
2	35	32	1
2	35	26	0,5
2	35	16	0,25
2	35	6	0,125
2,0	9,0	3,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 14-10-2021
Lise Blessing, Laborant