

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration SV08-8 Produkt Harpet sandfyld	Dato for prøveudtagning 27-05-2019 Modtaget den 27-05-2019 Reference nr	ID nr	Prøve start 27-05-2019 Prøve slut 31-05-2019
Produktionssted Svogerslev Grusgrav Lindeneborgvej 45 4000 Roskilde	Produktbetegnelse Harpet bakkemateriale Objekt	Prøve udtaget		Mærkning
		Udtaget af Hans		

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,3		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	1,81		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	14,2		


Kornstørrelsesfordeling


D60	0,705	D50	0,515	D60/D10 (U-tal)	3,5
D10	0,199				

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	32
100	100	100	22,4
99	100	100	16
94	100	100	11,2
		100	8
		98	5,6
		95	4
		88	2
		76	1
		49	0,5
		16	0,25
		2	0,125
0,0	9,0	0,5	0,063



Bemærkninger	Sted og dato 31-05-2019
	
	Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder Elektronisk signatur