

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 647012086-1 Produkt BS II	Dato for prøveudtagning 06-12-2024 Modtaget den 11-12-2024 Reference nr	Prøve start 11-12-2024 Prøve slut 12-12-2024 ID nr
Produktionssted Hedebo Grusgrav	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af Palle	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	6,9		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m ³)	1,96		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	10,8		


Kornstørrelsesfordeling

D60	1,974	D50	1,354	D60/D10 (U-tal)	9,3
D10	0,212				

gnf.%

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	63
100	45
100	31,5
100	22,4
100	16
97	11,2
90	8
80	5,6
73	4
60	2
44	1
26	0,5
12	0,25
6	0,125
9,0	3,3
	0,063



Bemærkning	Sted og dato Odense 16-12-2024
	Lise Blessing, Laborant