

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration NY012086-2 Produkt Bundsikringsgrus kv.2: 0/8, GN, OC80, UF9 Produktbetegnelse Objekt	Dato for prøveudtagning 19-08-2024 Modtaget den 19-08-2024 Reference nr ID nr Prøve udtaget Udtaget af	Prøve start 20-08-2024 Prøve slut 02-09-2024 Mærkning Hovedplads
---	--	---	--

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,0		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m ³)	2,00		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	10,5		


Kornstørrelsesfordeling

 D60 1,130 D50 0,778 D60/D10 (U-tal) 8,3
 D10 0,137

gnf.%

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
90	100	99	11,2
80	100	91	8
		86	5,6
		82	4
		71	2
		58	1
		40	0,5
		20	0,25
		9	0,125
9,0	4,8	0,063	



Bemærkning	Sted og dato Odense 02-09-2024 Lise Blessing, Laborant
------------	--