

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration NY01-6 Produkt Harpet grus 0-8 mm	Dato for prøveudtagning 02-08-2021 Modtaget den 02-08-2021 Reference nr	Prøve start 03-08-2021 Prøve slut 04-08-2021 ID nr
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Vestre Hedevej 11 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af Hans	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	3,7		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m ³)	2,03		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	9,7		
EN 933-9 Methylenblå	<=2,5		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


D60	2,175	D50	1,311	D60/D10 (U-tal)	13,9
D10	0,156				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	16
99	100	100	11,2
88	100	95	8
		84	5,6
		74	4
		59	2
		46	1
		32	0,5
		16	0,25
		8	0,125
2,0	9,0	4,6	0,063



Bemærkning

 Sted og dato
13-08-2021

Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur