

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration NY01-7 Produkt Harpet grus 0-8 mm	Dato for prøveudtagning 27-06-2024 Modtaget den 27-06-2024 Reference nr	Prøve start 01-07-2024 Prøve slut 02-07-2024 ID nr
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Vestre Hedevej 11 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af Hans	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	4,7		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m³)	2,01		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	9,9		

Kornstørrelsesfordeling


D60	1,506	D50	0,931	D60/D10 (U-tal)	9,0
D10	0,168				

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	16
90	100	99	11,2
		91	8
		84	5,6
		78	4
		67	2
		53	1
		33	0,5
		15	0,25
		7	0,125
9,0	4,5	0,063	

Sigt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16
målt gnf. %	4,5	7	15	33	53	67	78	84	91	99	100



Bemærkning

 Sted og dato
10-07-2024

Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur