

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration NY044-3 Produkt Harpet sandfyld	Dato for prøveudtagning 27-09-2021 Modtaget den 28-09-2021 Reference nr	ID nr	Prøve start 29-09-2021 Prøve slut 30-09-2021
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Vestre Hedevej 11 4000 Roskilde	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget		Mærkning
		Udtaget af Hans		


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	7,1		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m ³)	1,93		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	10,9		
EN 933-9 Methylenblå	<=3		

Kornstørrelsesfordeling

 D60 0,961 D50 0,763 D60/D10 (U-tal) 5,8
 gnf.% D10 0,167

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	32
100	100	100	22,4
98	100	100	16
		99	11,2
		93	8
		90	5,6
		86	4
		77	2
		62	1
		37	0,5
		16	0,25
		7	0,125
0,0	9,0	4,2	0,063



Bemærkning

 Sted og dato
04-10-2021

Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur