

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration NY11II-9 Produkt Stabilt grus kv. II : GE, OC75, UF9, LF2 - CNR/70	Dato for prøveudtagning 01-11-2024 Modtaget den 01-11-2024 Reference nr ID nr	Prøve start 01-11-2024 Prøve slut 07-11-2024 Mærkning
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Vestre Hedevej 11 4000 Roskilde	Produktbetegnelse Bakkemateriale Objekt	Prøve udtaget Udtaget af Palle	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	6,7		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m ³)	2,16	2,05	2,24
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,5	6,5	9,5


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	9,075	D50	4,432	D60/D10 (U-tal)	43,4
D10	0,209				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	64
99	100	100	45
75	99	98	32
50	90	71	16
30	75	58	8
21	67	53	5,6
15	60	49	4
8	47	41	2
2	35	32	1
		21	0,5
		12	0,25
		7	0,125
2,0	9,0	4,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 07-11-2024
Lise Blessing, Laborant