

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration NY11II-7 Produkt Stabilt grus kv. II : GE, OC75, UF9, LF2 - CNR/70	Dato for prøveudtagning 20-09-2021 Modtaget den 23-09-2021 Reference nr	ID nr	Prøve start 23-09-2021 Prøve slut 24-09-2021
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Vestre Hedevej 11 4000 Roskilde	Produktbetegnelse Bakkemateriale Objekt	Prøve udtaget		Mærkning
		Udtaget af Hans		


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	5,8		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m ³)	2,24	2,15	2,25
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	6,3	6,0	9,0
EN 933-9 Methylenblå	<=2,5		3,0

Kornstørrelsesfordeling

 D60 14,878 D50 9,347 D60/D10 (U-tal) 76,8
 gnf.%
 D10 0,194

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	64
100	100	100	45
75	99	96	32
50	90	62	16
30	75	48	8
21	67	43	5,6
15	60	39	4
8	47	34	2
2	35	29	1
		22	0,5
		13	0,25
		6	0,125
2,0	9,0	3,7	0,063



Bemærkning

 Sted og dato
28-09-2021

Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur