

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5960-5 Produkt A-sand 0-2 mm Gf85 - f3 - XC2, XD1, XS2, XF2, XF3, XA2	Dato for prøveudtagning 26-01-2026 Modtaget den 27-01-2026 Reference ID	Prøve start 27-01-2026 Prøve slut 30-01-2026
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse 002023 Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af Benny	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,5		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,62	2,58	2,66
Absorbert vand (%)	0,4	0,0	0,4


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

 D60 0,625 D50 0,485 D60/D10 (U-tal) 3,0
 D10 0,206

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
95	100	99	2
80	90	83	1
47	57	52	0,5
9	19	14	0,25
0	4	2	0,125
0,0	3,0	0,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 30-01-2026
Lise Blessing, Laborant