

## ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>NY01-7</b> Produkt <b>Harpet grus 0-8 mm</b>	Dato for prøveudtagning <b>19-09-2025</b> Modtaget den <b>22-09-2025</b> Reference ID	Prøve start <b>22-09-2025</b> Prøve slut <b>23-09-2025</b>
Produktionssted <b>Hedehusene Grusgrav</b> Vestre Hedevej 11 4000 Roskilde	Produktbetegnelse <b>047080</b> Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af <b>Iver</b>	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	7,1		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m³)	2,00		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	9,6		
EN 933-9 Metylenblå	<=2,5		


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,393	D50	0,889	D60/D10 (U-tal)	10,0
D10	0,139				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	16
90	100	97	11,2
		92	8
		85	5,6
		79	4
		69	2
		54	1
		34	0,5
		17	0,25
		9	0,125
9,0	5,5	0,063	



Bemærkning

Sted og dato

**Odense 15-01-2026**
**Lise Blessing, Laborant**