

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 2702-2 Produkt 0/4 mm vasket sand P : GF85f3-X0,XC1	Dato for prøveudtagning 28-01-2026 Modtaget den 29-01-2026 Reference ID	Prøve start 29-01-2026 Prøve slut 03-02-2026
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse 002041 Objekt	Registreret af Udtaget af Ola	Mærkning

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,1		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,64	2,59	2,67
Absorbert vand (%)	0,2	0,0	0,8


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

 D60 0,650 D50 0,479 D60/D10 (U-tal) 3,6
 D10 0,183

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
99	100	100	5,6
89	100	99	4
81	100	91	2
69	89	77	1
49	69	53	0,5
15	35	19	0,25
0	8	2	0,125
0,0	3,0	0,3	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 03-02-2026
Lise Blessing, Laborant