

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 2727-14 Produkt 4-8 mm perler P Gc85/20 - f1,5 X0, XC1	Dato for prøveudtagning 28-01-2026 Modtaget den 29-01-2026 Reference ID	Prøve start 29-01-2026 Prøve slut 02-02-2026
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse 027311 Objekt	Registreret af Ola	Mærkning

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,54	2,52	2,60
Absorbert vand (%)	2,7	1,7	2,7
DS 405.4 Lette korn (%) < 2400 (g)	12,2		


Kornstørrelsesfordeling

D60	6,806	D50	6,418	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	4,476				

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	100	91	8
24	54	29	5,6
0	20	2	4
0	5	1	2
0	2	1	1
0	2	1	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkning	Sted og dato Odense 13-03-2026 Lise Blessing, Laborant
------------	--