

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 4503-1 Produkt BS II	Dato for prøveudtagning 06-03-2026 Modtaget den 09-03-2026 Reference ID	Prøve start 09-03-2026 Prøve slut 10-03-2026
Produktionssted Darup Grusgrav Darupvej 101 4000 Roskilde	Produktbetegnelse 012006/047040 Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af Palle	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,2		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,971	D50	0,743	D60/D10 (U-tal)	5,7
D10	0,170				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
100	8
97	5,6
91	4
77	2
61	1
39	0,5
16	0,25
7	0,125
9,0	3,9
	0,063



Bemærkning	Sted og dato Odense 10-03-2026 Lise Blessing, Laborant
------------	--