

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration NY012086-3 Produkt Bundsikringsgrus kv.2: 0/8, GN, OC80, UF9	Dato for prøveudtagning 01-04-2026 Modtaget den 06-04-2026 Reference ID	Prøve start 07-04-2026 Prøve slut 08-04-2026
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Vestre Hedevej 11 4000 Roskilde	Produktbetegnelse 012086 Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af Palle	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,3		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,867	D50	0,632	D60/D10 (U-tal)	5,2
D10	0,165				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

96	16
89	11,2
88	8
85	5,6
82	4
76	2
66	1
44	0,5
19	0,25
6	0,125
9,0	3,5



Bemærkning

Sted og dato

Odense 08-04-2026
Lise Blessing, Laborant