

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 8711-2 Produkt SG II	Dato for prøveudtagning 01-04-2026 Modtaget den 09-04-2026 Reference ID	Prøve start 09-04-2026 Prøve slut 14-04-2026
Produktionssted Møsvrå Grusgrav Nr. Stenderupvej 84 6000 Kolding	Produktbetegnelse 011186 Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af HB	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,8		
EN 933-5 Knusningsgrad Total runde (Ctr), >90% overflader runde	44		70
Kalkindhold (CTO) (%)	3,6		
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

 D60 13,256 D50 9,477 D60/D10 (U-tal) 51,2
 D10 0,259

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	63
75	99	97	32
50	90	67	16
30	75	46	8
15	60	41	4
2	45	35	2
2	35	28	1
2	30	19	0,5
2	30	10	0,25
2	30	6	0,125
2,0	9,0	4,3	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 14-04-2026
Lise Blessing, Laborant