

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 2725-17 Produkt 8-16 mm ærter P Gc85/20 - f1,5 X0, XC1	Dato for prøveudtagning 09-04-2026 Modtaget den 09-04-2026 Reference ID	Prøve start 09-04-2026 Prøve slut 14-04-2026
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse 025451 Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af Ola	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³)			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,54	2,51	2,59
Absorbert vand (%)	2,5	1,6	2,6
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	11,7		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	12,113	D50	11,124	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	8,239				



Bemærkning	Sted og dato Odense 14-04-2026
	Lise Blessing, Laborant