

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration NY11II-10 Produkt Stabilt grus kv. II : GE, OC75, UF9, LF2 - CNR/70 Produktbetegnelse 011186 Objekt	Dato for prøveudtagning 17-04-2026 Modtaget den 20-04-2026 Reference ID Registreret af Udtaget af Iver	Prøve start 20-04-2026 Prøve slut 21-04-2026 Mærkning
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Vestre Hedevej 11 4000 Roskilde			


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,0		

Kornstørrelsesfordeling
gnf.%

 D60 15,754 D50 10,568 D60/D10 (U-tal) 46,1
 D10 0,341

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	64
99	100	100	45
75	99	93	32
50	90	60	16
21	75	45	8
21	67	39	5,6
15	60	36	4
8	47	30	2
2	35	23	1
		14	0,5
		7	0,25
		4	0,125
2,0	9,0	2,7	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 21-04-2026
Lise Blessing, Laborant