

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5711-6 Produkt Stabilt grus 0-32 kv.II GE,OC75,UF9,LF2,Cr70	Dato for prøveudtagning 22-04-2026 Modtaget den 23-04-2026 Reference ID	Prøve start 23-04-2026 Prøve slut 24-04-2026
Produktionssted Romalt Grusgrav Gunnerupmosevej 8900 Randers	Produktbetegnelse 011186 Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af PI	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	7,0		
EN 933-5 Knusningsgrad Total runde (Ctr), >90% overflader runde	20		70
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	14,944	D50	9,616	D60/D10 (U-tal)	68,4
D10	0,218				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	63
75	99	93	32
30	90	62	16
30	75	47	8
15	60	38	4
2	60	33	2
2	35	29	1
2	30	23	0,5
2	30	12	0,25
2	30	4	0,125
2,0	9,0	2,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 24-04-2026
Lise Blessing, Laborant