

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1702-11 Produkt 0/4 mm Va. sand P GF85 - f3 - X0,XC1	Dato for prøveudtagning 28-04-2026 Modtaget den 28-04-2026 Reference ID	Prøve start 29-04-2026 Prøve slut 04-05-2026
Produktionssted Stenløse Grusgrav Stenløsegyden 31 5260 Odense S	Produktbetegnelse 002041 Objekt	Registreret af Jørgen	Mærkning

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	3,7		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,62	2,55	2,63
Absorbert vand (%)	0,2	0,1	1,1


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,839	D50	0,683	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,276				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	8
99	100	100	5,6
93	100	97	4
80	100	86	2
65	86	70	1
34	54	38	0,5
4	14	7	0,25
0	3	0	0,125
0,0	3,0	0,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 04-05-2026
Lise Blessing, Laborant