

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1403-2 Produkt Bundsikring kv.II	Dato for prøveudtagning 04-05-2026 Modtaget den 04-05-2026 Reference ID	Prøve start 04-05-2026 Prøve slut 05-05-2026
Produktionssted Højby Grusgrav Svendborgvej 5220 Odense S	Produktbetegnelse 012086 Objekt	Registreret af Bjarne	Mærkning


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,6		

Kornstørrelsesfordeling

 D60 1,091 D50 0,773 D60/D10 (U-tal) 5,6
 gnf.% D10 0,195

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	16
98	11,2
93	8
88	5,6
83	4
72	2
59	1
39	0,5
16	0,25
3	0,125
9,0	1,4
	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 05-05-2026
Lise Blessing, Laborant