

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration NY11II-10 Produkt Stabilt grus kv. II : GE, OC75, UF9, LF2 - CNR/70 Produktbetegnelse 011186 Objekt	Dato for prøveudtagning 29-04-2026 Modtaget den 04-05-2026 Reference ID Registreret af Udtaget af Iver	Prøve start 05-05-2026 Prøve slut 08-05-2026 Mærkning
---	--	--	---


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,2		

Kornstørrelsesfordeling

D60	8,558	D50	4,246	D60/D10 (U-tal)	32,4
gnf.%		D10	0,264		

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	64
99	100	100	45
75	99	95	32
50	90	72	16
21	75	59	8
21	67	54	5,6
15	60	49	4
8	47	41	2
2	35	31	1
		19	0,5
		9	0,25
		5	0,125
2,0	9,0	3,7	0,063



Bemærkning	Sted og dato Odense 08-05-2026 Lise Blessing, Laborant
------------	--