

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 2702-2 Produkt 0/4 mm vasket sand P : GF85f3-X0,XC1	Dato for prøveudtagning 06-05-2026 Modtaget den 06-05-2026 Reference ID	Prøve start 11-05-2026 Prøve slut 18-05-2026 Mærkning
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse 002041 Objekt	Registreret af Ola	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,1		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,62	2,59	2,67
Absorbert vand (%)	0,2	0,0	0,8


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

 D60 0,518 D50 0,441 D60/D10 (U-tal) 2,9
 D10 0,180

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
99	100	100	5,6
89	100	99	4
81	100	93	2
69	89	82	1
49	69	59	0,5
15	35	20	0,25
0	8	2	0,125
0,0	3,0	0,3	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 18-05-2026
Lise Blessing, Laborant