

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 2727-14 Produkt 4-8 mm perler P Gc85/20 - f1,5 X0, XC1	Dato for prøveudtagning 06-05-2026 Modtaget den 06-05-2026 Reference ID	Prøve start 11-05-2026 Prøve slut 13-05-2026
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse 027311 Objekt	Registreret af Ola	Mærkning

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,58	2,52	2,60
Absorbert vand (%)	2,3	1,7	2,7


Kornstørrelsesfordeling

D60	6,307	D50	5,815	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	4,271				

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	100	94	8
24	54	46	5,6
0	20	3	4
0	5	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkning	Sted og dato Odense 13-05-2026 Lise Blessing, Laborant
------------	--