

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 2725-17 Produkt 8-16 mm ærter P Gc85/20 - f1,5 X0, XC1	Dato for prøveudtagning 06-05-2026 Modtaget den 06-05-2026 Reference ID	Prøve start 11-05-2026 Prøve slut 13-05-2026
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse 025451 Objekt	Registreret af Ola	Mærkning

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m³) Korndensitet - VOT (Mg/m³) Absorbert vand (%)	 2,55 2,6	 2,51 1,6	 2,59 2,6


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	12,343	D50	11,378	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	8,246				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	22,4
85	100	98	16
42	72	48	11,2
0	20	7	8
0	6	1	5,6
0	2	1	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 13-05-2026
Lise Blessing, Laborant