

## ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>2723-14</b> Produkt <b>16-32 mm nødder P Gc85/20 - f1,5</b> X0, XC1	Dato for prøveudtagning <b>06-05-2026</b> Modtaget den <b>06-05-2026</b> Reference ID	Prøve start <b>11-05-2026</b> Prøve slut <b>13-05-2026</b>
Produktionssted <b>Andholm Grusgrav</b> Bødumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse <b>023511</b> Objekt	Registreret af  Udtaget af <b>Ola</b>	Mærkning

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m <sup>3</sup> ) Korndensitet - VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	<b>2,55</b>	<b>2,51</b>	<b>2,59</b>
Absorbert vand (%)	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	24,046	D50	22,055	D60/D10 (U-tal)	1,7
D10	14,271				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	63
100	100	100	45
85	100	96	31,5
47	77	52	22,4
0	20	15	16
0	6	2	11,2
0	5	1	8
0	2	1	5,6
0	2	1	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato

**Odense 13-05-2026**
**Lise Blessing, Laborant**