

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 4503-1 Produkt BS II	Dato for prøveudtagning 11-05-2026 Modtaget den 12-05-2026 Reference ID	Prøve start 12-05-2026 Prøve slut 18-05-2026
Produktionssted Darup Grusgrav Darupvej 101 4000 Roskilde	Produktbetegnelse 012006/047040 Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af Palle	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	3,5		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m ³)	1,96		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	9,9		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,945	D50	0,720	D60/D10 (U-tal)	5,3
D10	0,178				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
100	8
96	5,6
90	4
78	2
62	1
40	0,5
16	0,25
5	0,125
9,0	3,0
	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 18-05-2026
Lise Blessing, Laborant