

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 647012086-1 Produkt BS II	Dato for prøveudtagning 11-05-2026 Modtaget den 12-05-2026 Reference ID	Prøve start 12-05-2026 Prøve slut 18-05-2026
Produktionssted Hedebo Grusgrav	Produktbetegnelse 012086 Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af Palle	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	5,6		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m ³)	1,96		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	10,6		

Kornstørrelsesfordeling

 D60 1,670 D50 1,051 D60/D10 (U-tal) 8,9
 gnf.% D10 0,188

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	63
100	45
100	31,5
100	22,4
100	16
99	11,2
96	8
86	5,6
78	4
65	2
49	1
29	0,5
13	0,25
7	0,125
9,0	5,0
	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 18-05-2026
Lise Blessing, Laborant